

Consultation N°20 pour la mise à niveau des bornes de gestion et des jauges électroniques

Objet de consultation : Dans le cadre de maîtrise d'énergie et suite à un contrat programme avec l'agence nationale de maîtrise d'énergie ANME, la société régionale de transport de Médenine se propose de lancer une consultation pour la mise à niveau de système de gestion de carburant :

- Réparation des bornes de gestion.
- Réparation des jauges électroniques.
- Proposition d'un contrat de maintenance.

Lieu : Médenine Beni Khdeche, Ghomrassen, Tataouine, Ben Guerdane, Zarzis et Houmet Souk.

Les pannes : le tableau ci-dessous mentionne les remarques signalées au niveau de bornes de gestion ainsi que les jauges électroniques.

SITE DE DISTRIBUTION	DEFAUT DE BORNE DE GESTION	DEFAUT DE JAUGE ELECTRONIQUE
MEDENINE	-Alimentation -Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	-Sonde (batterie ou carte) * 3 citernes
HOUMET SOUK	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	- Sonde (batterie ou carte) * 2 citernes
ZARZIS	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil - CPU ou SD	- Sonde (batterie ou carte) * 2 citernes
BENGUERDANE	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	- Sonde (batterie ou carte) * 2 citernes
TATAOUINE	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	- Sonde (batterie ou carte) * 2 citernes
BENI KHDECH	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	- Sonde (batterie ou carte) * 1 citerne
GHOMRASSENE	- Connexion entre la borne de gestion et la pompe gasoil	- Sonde (batterie ou carte) * 1 citerne

Composition de l'offre

- Copie de la carte d'identification fiscale (patente).
- Extrait du registre du commerce.
- Offre financière correspond aux interventions mentionnés dans le tableau au-dessus (devis estimatif).
- Proposition d'un contrat de maintenance.